

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7
für das

**Fernwärmenetz „Utersum“ der
NWV Utersum GmbH & Co. KG**

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1 durchgeführt
worden und basiert auf einer dreijährigen Datengrundlage, die im
Bescheinigungsbericht¹ im Einzelnen ausgeführt wird.

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

Primärenergiefaktor nach Kappung
(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,21

nach GEG zu verwenden

Emissionsfaktor FW 309-1:2021
(Anlage 9 GEG)

0,0 g/kWh

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 29. März 2032.

Flensburg, 29.03.2022

Ort, Datum


M.Eng. Daniel Brückner
Geprüfter Gutachter AGFW
f_P-Gutachter-Nr. FW-609-298



¹ Bericht - Bescheinigung des Primärenergie- und Emissionsfaktors nach FW 309 – Teil 1 für das
Fernwärmenetz „Utersum“ in 25932 Utersum der NWV Utersum GmbH & Co. KG.

Flensburg, den 29.03.2022.